

ANP mantém interdição de distribuidora de combustíveis

Inea pede à empresa relatório sobre o acidente e inventário de caminhões

Cris Oliveira/PMVR

Por Redação

As duas vítimas da explosão na Vibra - antiga base da Petrobras -, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda-RJ, foram encontradas na madrugada desta segunda-feira (23). Alberdan Santos de Jesus, de 28 anos, e Antoniel dos Santos Meneses, de 27 anos, ambos do estado de Sergipe, foram localizados no interior do tanque de combustível em vida. Os corpos foram retirados pelo Corpo de Bombeiros após o processo de drenagem do álcool que estava no interior, sem impacto ao meio ambiente.

A Redação foi ao local do acidente, por volta 12h desta mesma segunda-feira, que estava sem grandes movimentações. A empresa segue impedida de movimentar produtos perigosos e só poderá retomar as atividades depois de autorizada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).

Hércules de Aguiar Souza, de 24 anos, ainda está internado em estado grave no Hospital São João Batista (HSJB). Ele permanece sob cuidados médicos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A empresa providenciou o deslocamento dos familiares que eram de outro estado. Não há informações sobre o velório ou sepultamento dos corpos das vítimas encontradas.

De acordo com a assessoria de imprensa da Vibra, a área já se encontra segura e o risco de novas explosões ou acidentes foram descartados. As 120 pessoas evacuadas no bairro também foram liberadas para retornar para suas residências.

As investigações sobre as causas do acidente seguem sob responsabilidade dos órgãos competentes, com acompanhamento do governo municipal.

Em nota oficial, o prefeito Antonio Francisco Neto manifestou seus sentimentos aos familiares, amigos e colegas de trabalho das vítimas.

— Hoje é um dia de tristeza para Volta Redonda. Acompanhamos cada etapa desse trabalho com esperança no coração. Infelizmente, o desfecho não foi o que todos desejávamos. Que Deus conforte as famílias e que possamos, como cidade, nos unir em oração e solidariedade - declarou o prefeito.

Inea monitorou transbordo

O Instituto Estadual do Ambiente, por meio da Gerência de Operações em Emergências Ambientais, acompanha desde o início da manhã de domingo (22), as ações de resposta ao incidente ocorrido na base da empresa. O órgão monitorou os trabalhos de transbordo de todo o resíduo proveniente da mistura de álcool, água e Líquido Gás Envasado (LGE) contido no tanque, e que foram acondicionados em caminhões. O Inea solicitou à empresa o inventário com número de caminhões, placas e quantidade de resíduo em cada um dos veículos.

A empresa também terá que apresentar para o Inea um relatório detalhado sobre as causas do incidente, incluindo a descrição das atividades de manutenção que estavam sendo realizadas no momento da explosão.



Acidente ocorreu durante uma manutenção com solda no tanque de combustível da Vibra

Cris Oliveira/PMVR



Corpos foram localizados às 3h40 desta segunda (23)

Sônia Paes/CSF



Base da Vibra em Volta Redonda-RJ onde teve explosão seguida de incêndio

De acordo com informações repassadas pela empresa à equipe do Inea, a manutenção foi iniciada na tarde de sábado (21), com previsão do término para o início da noite do mesmo dia. No entanto, a assistência se estendeu por toda noite e início da madrugada

de domingo (22) quando ocorreu a explosão. Técnicos do Inea seguem monitorando a região.

Entenda o caso

Na madrugada de domingo (22), três funcionários foram atingidos por uma ex-

plosão em um tanque da unidade da empresa Vibra, distribuidora de combustíveis e de lubrificantes. No local, estava sendo realizado um serviço de manutenção com solda quando ocorreu o acidente.

Dois dos três funcionários ficaram desaparecidos segunda-feira, enquanto a terceira vítima foi levada a um hospital municipal, com múltiplas queimaduras. As últimas informações da prefeitura é de que ele está sedado, sob ventilação mecânica e recebendo os cuidados intensivos.

De acordo com a Defesa Civil de Volta Redonda, o tanque em que ocorreu a explosão teria capacidade para 2 milhões de litros de álcool e, no momento do acidente, continha aproximadamente 250 mil litros do produto. A contenção do incêndio foi feita com uso de espuma e a empresa providenciou o transbordo do álcool remanescente no tanque por meio de caminhões.

Após avaliação técnica, o Grupamento de Operações com Produtos Perigosos do Corpo de Bombeiros determinou a evacuação preventiva da população em um raio de 300 metros ao redor da base, como medida de segurança. Cerca de 41 famílias residentes do bairro Vila Americana, foram encaminhadas para um hotel da cidade.

No domingo (22), a Agência Nacional do Petróleo (ANP) determinou a interdição dos tanques de armazenamento e demais equipamentos da unidade e também encaminhou uma equipe para o local da cidade.

A medida é baseada na Lei nº 9.847/1999 e visa a resguardar a segurança de pessoas e bens, bem como evitar danos ambientais, em razão das circunstâncias emergenciais decorrentes das explosões e vazamentos constatados no local, em investigação pelos órgãos competentes.